



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK

**Služba za komunalne poslove, poslove mjesnih
zajednica i zajedničke poslove**



Vogošća, ul. Jošanička br. 80, tel: 00387 33 586-443, 586-462, fax: 586-418

Broj: 07-23-sl./15

Vogošća, 16.11.2015. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

- Ovdje -

PREDMET: Odgovor na upit ponuđača vezano za javnu nabavku broj 07-14-1932/15

Poštovani,

Vežano za javnu nabavku broj: 07-14-1932/15 (Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća) primili smo upit od strane jednog od ponuđača, a koji se odnosi na GRP kanalizacione šahtove. Dobiveni upit citiran je u nastavku i glasi:

„Pošto u predmjeru za „Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća“ u poziciji IV/5 (montažni radovi) za kanalizaciona GRP okna nisu navedene EN (Evropske norme) i tehnički uslovi koji treba da zadovoljavaju molim Vas da nam dostavite pojašnjenje da li navedena okna trebaju zadovoljavati i koje EN i tehničke uslove.“

Po ovom upitu zatražen je odgovor od projektanta (firma „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo) koji Vam dostavljamo u prilogu.

Dodatno, a u svrhu pojašnjenja pozicije IV/4a (montažni radovi) za koju je zatraženo usmeno pojašnjenje od strane istog ponuđača, navest ćemo opširan opis stavke koja se odnosi na izvođenje kućnih priključaka.

Pozicija IV/4a (montažni radovi) – dopuna opisa:

„Nabavka, transport i ugradnja GRP cijevi DN 160 nazivne krutosti SN 5000 i nazivnog pritiska PN 1 od poliestera proizvedene prema EN 14364: 2007 i ONORM B 5161, te koje zadovoljavaju zahtjeve iz TUV standarda MUC-KSP-A 2000. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na svakom kraju je montirana poliesterska spojnica sa brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj od poliestera bez

punila i staklenih vlakana, u svrhu pojačane vodonepropusnosti, hemijske otpornosti, te otpornosti na trošenje i čišćenje, mora imati debljinu od minimalno 1 mm. Za navedene cijevi ponuđač je u ponudi dužan dostaviti Certifikat izdan od tijela ovlaštenog po EN 45011 za tu vrstu materijala, te Potvrdu kojom nezavisni ispitni laboratorij ovlašten prema EN ISO/IEC 17025 potvrđuje da unutrašnji zaštitni sloj od poliestera, bez punila i staklenih vlakana ima debljinu od minimlano 1 mm.

Molimo Vas da navedena pojašnjenja objavite na Portalu javnih nabavki kako bi svi ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju imali uvid u ista.

Prilozi:

- Dopis firme „HIDROM“ d.o.o. Vogošća broj: 56/15 od 06.11.2015. godine
- Dopis firme „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo broj: 443-01-11/15 od 12.11.2015. godine (kao prilog ovom dopisu dostavljen je detalj priključka na kućnu kanalizaciju).

Dostavljeno:

- naslovu
- u dosije



„HIDROM“ D.O.O.
VOGOŠĆA

Ul. Naselje Rosulje, Nova Vogošća, blok 11,
Ulaz D, PP7 PPD1
Tel/ fax: 033 43 49 42
Reg. Kod Kantonalnog suda u Sarajevu
Broj : UF-I/ 165/05
ID. broj: 4201007700008
PDV broj: 201007700C08
P.B.: 01635324

Broj: 56/15

Vogpšća: 06.11.2015. godine

Ulica Vogošća 1111

K/1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI INŽENJER

Primiteno:	06-11-2015	Broj priloga
Org. broj		
07		

OPĆINA VOGOŠĆA
Jošanička broj 80
n/r gsp Kabir Hodžić

777

Predmet: Pojašnjenje za GRP kanalizacione šahtove

Poštovani,

Pošto u predmjeru za „Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV, na području Općine Vogošća“ u poziciji IV/5 (montažni radovi) za kanalizaciona GRP okna nisu navedene EN (Evropske norme) i tehnički uslovi koji treba da zadovoljavaju molim Vas da nam dostavite pojašnjenje da li navedena okna trebaju zadovoljavati i koje EN i tehničke uslove.

S poštovanjem!

DIREKTOR
Šećerović Ekrem



Broj: 443-01-11/15
Sarajevo: 12.11.2015

PREDMET: Standardi GRP okana - veza dopis br.07-23-sl./15

Poštovani,

U skladu sa zahtijevom iz Vašeg dopisa br.07-23-sl./15 od 09.11.2015 godine onaviještavamo Vas da projektovana GRP revizionna okna moraju zadovoljiti sljedeće karakteristike:

- Revizionna okna moraju zadovoljiti zahtjeve prema sljedećim normama **EN 15383+A1;**
EN 1228 kao i **EN 476.**
- Isto se odnosi i na GRP okna za kućne priključke.

Izjava o stalnosti svojstava revizionnih okana se može izdati samo temeljem izdane tehničke ocjene koju je provelo odobreno tijelo za **sistem ocjenjivanja 1** što znači da je ocjenjivanje provelo odobreno tijelo za tehničko ocjenjivanje.

Prilikom prijema okana na gradilištu Investitor i Nadzorni organ treba da provjere u Nando bazi da li je tijelo koje je izdalo certifikat odobreno od Evropske Komisije za sistem 1 ocjenjivanja revizionnih okana.

S Poštovanjem,

Direktor
Hadžialić Armin dipl.ing. građ.



